

**ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»**  
195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407  
ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 11477847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru  
Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812)644-41-47 www.pesoktd.ru

**Карьер «Дубровка»**

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 3,5 км к СВ от населенного пункта Ексолово, 32 км Мурманского шоссе

**ПАСПОРТ**

**на песок строительный (соответствует I классу) ГОСТ 8736-2014**

Дата выдачи документа «20» февраля 2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,15-1,53	От 1,0 до 1,5
Группа песка	очень мелкий	
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1,3-1,5	-
Пустотность, %	—	-
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	2,8-3,0	Не более 5,0
Содержание глины в комках, %	0,3	0,5
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	3,4-7,9	-
Влажность, %	4,4-7,5	-

Примечание.

Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось.



Генеральный директор «ТД «ЛСР»

А.В. Синабдеев

