

ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407
ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 1177847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru
Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812) 644-41-47 www.pesoktd.ru

Карьер «Тарайка 3»

Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, в 7,2 км к ЮЗ от д.Тарайка, в 16 км к ЮЗ от ж./с. Котлы.

ПАСПОРТ


на песок строительный 2 класса (соответствует ГОСТу 8736-2014)

Дата выдачи документа «18» июня 2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,44-1,56	От 1,0 до 1,5
Группа песка	мелкий	
Насыпная плотность, кг/м ³	1,4-1,5	-
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	1,6-2,0	Не более 5,0
Содержание глины в комках, %	0,2	0,5
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	5,1-7,6	—
Влажность, %	2,1	—

Примечание

Знак "—" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось.



Генеральный директор «ТД «ЛСР»

Синабдеев А.В.

