

ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407
ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 11477847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru
Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812)644-41-47 www.pesoktd.ru

Карьер «Дубровка»

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 3,5 км к СВ от населенного пункта Эксолово, 32 км Мурманского шоссе

ПАСПОРТ


на песок строительный (соответствует I классу) ГОСТ 8736-2014


Дата выдачи документа «02» октября 2017 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,10-1,52	От 1,0 до 1,5
Группа песка	очень мелкий	
Насыпная плотность, кг/м ³	1,48	
Истинная плотность зерен песка, г/см ³		
Пустотность, %	—	
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,95-1,9	Не более 5,0
Содержание глинистых частиц определенное методом набухания, %	—	
Содержание глины в комках, %	0,34	0,5
Содержание органических примесей	—	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	2,9-8,8	—
Влажность, %	3,6	—

Примечание

Знак "—" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось



Генеральный директор «ТД «ЛСР»  А.В. Синабдеев

