

# ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс»

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 10, офис. 407  
ИНН 7806285139, КПП 780601001, ОГРН 11477847270732 e-mail: td-lsr@mail.ru  
Тел/факс: +7(812) 600-45-49, +7(812)644-41-47 [www.pesoktd.ru](http://www.pesoktd.ru)

## Карьер «Дубровка»

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 3,5 км к СВ от населенного пункта Эксолово, 32 км Мурманского шоссе

## ПАСПОРТ


на песок строительный (соответствует II классу) ГОСТ 8736-2014

Дата выдачи документа «02» октября 2017 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,01-1,25	От 1,0 до 1,5
Группа песка	Очень мелкий	
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1,45	—
Истинная плотность зерен песка, г/см <sup>3</sup>	—	—
Пустотность, %	—	—
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	2,2-5,2	Не более 5,0
Содержание глинистых частиц определенное методом набухания, %	—	—
Содержание глины в комках, %	0,47	0,5
Содержание органических примесей	—	—
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке не превышает	78,7	370
Коэффициент фильтрации, м/сут	1,14,2	—
Влажность, %	3,6	—

Примечание

Знак "—" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось



Генеральный директор «ТД «ЛСР»

А. В. Синабдеев

