

ООО «Нерудные материалы»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, лит. А, оф. 405
ИНН 7802768181, КПП 780201001, ОГРН 1117847458805 e-mail: taraika3@mail.ru
Тел/факс: +7(812)644-41-48, 600-45-49 www.pesoktd.ru

Карьер «Тарайка3»

Ленинградская обл., Кингисеппский район, в 7,2 км К ЮЗ от д. Тарайка

ПАСПОРТ

на песок строительный (1 класса) ГОСТ 8736-2014

Дата выдачи документа «19» февраля 2016 г.

Наименование показателя	Значение показателя	Требования НД
Модуль крупности	1,75-2,13	От 1,5 до 2,0
Группа песка	мелкий	
Насыпная плотность, кг/м ³	1,5 кг/м.куб	-
Истинная плотность зерен песка, г/см ³		—
Пустотность, %	—	—
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	2,3	Не более 5,0
Содержание глинистых частиц определенное методом набухания, %	—	
Содержание глины в комках, %	—	0,5
Содержание органических примесей	—	—
Коэффициент фильтрации, м/сут	7-8	—
Влажность, %	2,4	—
Класс радиационной опасности	1 кл.(94-106) Бк/кг	370 Бк/кг

Примечание.

Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось.



Генеральный директор ООО «Нерудные материалы» _____

В.Ю.Воронов

